福崎浄化センター水質検査結果 R4

放流水分析結果(令和4年度)

	放流基準	4月4日	4月18日	5月2日	5月16日	6月6日	6月20日	7月4日	7月19日	8月4日	8月17日	9月5日	9月21日	10月3日	10月17日	11月7日	11月21日	12月5日	12月22日	1月5日	1月16日	2月6日	2月20日	3月6日	3月20日
рН	5. 8-8. 6	6.8	6.7	6.8	7.0	6.8	6.9	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.3	7.2	7.3	7.0	7.3	7.0	7.2	6.9	7.1	6.8	7.0	6.8
BOD(mg/l)	10	1.6	1.7	1.1	1	1.7	1.9	2.5	2.9	2.1	2.7	1.1	1.8	0.9	1.4	2	2.1	1.5	2.3	1.5	2.9	1.9	1.6	1.9	2.3
COD(mg/I)	16	6.3	5.6	5.7	6.1	4.9	5.1	5.2	6.4	5.9	5.8	5.7	5.6	6.4	7.7	6.7	6.7	6.2	6.5	6.2	6.5	6.8	6	6	6.8
SS(mg/I)	10	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
T-N(mg/I)	10	7.1	8	8.2	7	6.3	7.2	7.2	4.8	5.8	6.3	4.9	4.2	9	7.2	6.8	5.1	6.6	6.7	7.4	6.8	8	6.8	7.2	6.8
T-P(mg/I)	0. 5	0.22	0.33	0.38	0.32	0.16	0.11	0.47	0.38	0.29	0.25	0.31	0.2	0.17	0.38	0.29	0.18	0.33	0.3	0.4	0.46	0.44	0.44	0.18	0.18
大腸菌群数	3, 000	1未満	2	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満						
N-ヘキサン抽出物質 (鉱油)	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満													
N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	30	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満													